Byggkeramikrådet
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Tel 08-641 21 25

info@bkr.se
www.bkr.se

BBV. Bilaga B
2026-01-01
Ersätter
2022-04-01

BBV. Bilaga B
Krav för tätskiktssystem

På följande sidor framgår de provningsmetoder och krav gällande tätskiktssystem som fastställts för att uppfylla BBV.

Förteckning över dessa tätskiktssystem,
(Bilaga C till Branschreglerna) finns på www.bkr.se

vatten täta våtrum

Byggkeramikrådet

Innehåll

Detta dokument beskriver Byggkeramikrådets krav, med följande delar:

- Provningsprogram (1)
- Monteringsanvisning (2)
- Tillverkaransvar, Årligkontroll (3)
- Kurs 3 (4)

1. Provningsprogram

Tätskiktssystemet ska ha ett ETA, samt vara CE-märkt och grundas på ett av följande EAD[1]:

1. EAD-030352-00-0503 Vätskebaserade System
2. EAD-030436-00-0503 Foliesystem
3. EAD-030437-00-0503 Täta skivor

Följande ska beaktas för att tätskiktssystemet ska uppfylla branschkraven:

Avseende Annex A ställs krav på en maximal härdningstid om 7 dygn innan provning påbörjas.

- Vid alla typer av överlapp i foliesystem ska självhärdande produkt användas. Undantaget är självhäftande material eller material som kan bedömas likvärdigt.
- Tätskiktet ska ha högre ÅGM (ånggenomgångsmotstånd) än 1 000 000 s/m
- Tätskiktssystemet ska vara från en och samma tillverkare. [2]

2. Monteringsanvisning

Monteringsanvisningen ska uppfylla BKR:s gällande innehållskrav samt uppdateringskrav för monteringsanvisningar av tätskiktssystem. Samtliga produkter som återfinns i monteringsanvisningen och ingår i tätskiktssystemet ska återfinnas i tillverkarens ETA för det aktuella systemet. Monteringsanvisningen är en del av det godkända systemet.

3. Tillverkaransvar och årlig kontroll

Tillverkaren för det godkända systemet ska uppfylla sitt ansvar gentemot byggproduktförordningen (CPR) CE-märkningen. Bland annat innefattande DoP-dokument och årlig kontroll.

Detta innebär dokumentation som styrker att fortlöpande prestanda kontrolleras av allmänt organ (NB).

4. Kurs 3

Tätskiktsleverantören ska erhålla kurs 3 som är en del i entreprenörens behörighet.

---

[1] System vars CE-märkning baseras på ETA som grundas på tidigare gällande ETAG 022 part 1, 2 eller 3 godtas också förutsatt att övriga ställda krav i detta dokument uppfylls.

[2] Undantag gäller täta skivor på vägg från en tillverkare som används i kombination med golvsystem från annan tillverkare. För kombination täta skivor på vägg och foliesystem på golv gäller att båda tätskiktssystemen uppfyller grundvillkoren för ett system enligt Bilaga B. Kombinationen ska verifieras i något av systemens ETA.